

**Carta-Circular nº 021/2022 - 1ª/SL**

Montes Claros/MG, 29 de setembro de 2022.

**Assunto: Esclarecimento I – Edital nº 012/2022 – Pregão Eletrônico – SRP**

Prezados Senhores,

Com relação à consulta formulada sobre o **Edital nº 012/2022 (Pregão Eletrônico – SRP)**, que tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para fornecimento, transporte, carga e descarga de tubos de PVC ponta e bolsa conforme norma da ABNT 5648, que serão destinados ao atendimento de diversos municípios e comunidades rurais, para execução de sistemas de abastecimento de água simplificados, no âmbito da área de atuação da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, prestamos os seguintes esclarecimentos:

CONSULTA: Para os itens 1 e 3, questionamos qual o diâmetro a ser utilizado:

1- DN 32MM = DE 40

3- DN 50MM = DE 60 ou DN 40MM = DE 50.

RESPOSTA: DN 32mm significa DE 40mm, e DN 50mm significa DE 60mm.

Atenciosamente,

*Documento assinado eletronicamente por***Roberta Fernandes Lima**

Chefe da Secretaria

Regional de Licitações

CODEVASF – 1ª/SR